



Corporaziun d'aua
Trun
7166 Trun

Trun, ils 06/11/2017

Informaziun sur dall'aua da beiber

Qualitad aua da beiber: Corporaziun d'aua Trun

Provediment: Trun, Pustget, Gravas, Darvella, Tiraun, Zignau, Caltgadira, Campadi Oгна
zirca 1000 habitonts

Giudicament higienic: Las emprovas pridas ils 26.09.2017 a Trun corrispundan allas pretensiuns per aua da beiber. L'emprova a Zignau vegn giudicada per valeta sminuida e sto vegnir prida aunc inagada.

Giudicament chemic-fisical: Resultats dallas emprovas

Parameter	Fontauna giudem Zignau	Fontauna Zuorden Acladira	Nova fontauna giul campadi	Tschaffada sut rempar Zinzera (aua da reserva)	
Temperatura	9.6	10.1	10.3	10.1	°C
Gesamthärte	8.77	6.17	6.90	18.9	fH°
Säureverbr.	8.3	4.6	5.0	17.0	fH°
Resthärte	0.472	1.57	1.9	1.94	fH°
Nitrat	2.1	2.8	3.2	2.3	pretensiun max .40 mg/l
Magnesium	2.0	1.4	1.4	8.13	mg/l
Calcium	31.9	22.4	25.3	62.50	mg/l

Derivonza dalla aua : 100% dalla aua deriva dallas tschaffadas

a) Trun

- Val Zuorden
- Plaun Faletga
- Val Punteglias
- Crusch/Acla (davos e sut rempar Val Punteglias)

b) Zignau 100% dalla aua deriva da 5 tschaffadas sur Plaun dil Bert

Tractament dalla aua:

- Val Zuorden, Plaun Faletga, Crusch, Plaun dil Bert: negin
- Val Punteglias: tractament cun radis ultraviolets

Ulteriur sclariment: Corporaziun d'aua Trun
7166 Trun
president: 081 943 25 78 / 079 417 49 57 M.Cadruvi
caufontaua: 081 943 22 29 / 079 207 72 81 S. Thalmann